



Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Adr:

- Václav Kysela, HBAPS – stavební firma, Jizerská 481/5, 460 01 Liberec,
V řízení zastupuje: Ing. Hana Myslivcová, Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec

Ostatní účastníci řízení:

- - vyznění veřejnou vyhláškou

Náš značka: OZP/07/2339/HOJ

Vyřizuje: Houžvička

Turnov dne: 19.4.2007

Věc:

Prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace

- oznámení zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í

o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření

Ing. Hana Myslivcová, která v řízení zastupuje Václava Kyselu HBAPS – stavební firmu, podala dne 27.3.2007 žádost o povolení stavby “ **Prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace**“.

Umístění stavby: p.p.č. 93/45, 93/11, 93/30, 89/1, 93/33, 93/38, 320/2, 303/2, k.ú. Přepeře u Turnova.

Popis stavby:

Vodovod

Je tvořen řady V1 až V3. Řad V1 je z materiálu PE D 110 a je dlouhý 237,51 m. Řad V2 je z materiálu PE D 110 a je dlouhý 43,45 m. Řad V3 je z materiálu PE D 110 a je dlouhý 90,45 m.

Splašková kanalizace

- Stoka S2 z PVC DN 300 délky 211,6 m
- Stoka S3 z PVC DN 300 délky 40,9 m
- Výtlač S1 z PE D 90 délky 38,26 m
- Výtlač S4 z PE D 75 délky 60,5 m

Dešťová kanalizace

- Stoka D1 z PVC DN 300 délky 100 m
- Stoka D2 z PVC DN 300 délky 249,9 m
- Výtlač D3 z PE D 63 délky 47,04 m
- Retenční nádrž

Podrobnosti jsou obsaženy v projektové dokumentaci zpracované společností IPK, s.r.o. pod zakázkovým číslem 05 036 03.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí oznamuje zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení.

Vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný přehled, upouští od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námítky uplatnit nejpozději do

15. května 2007

Do předložených podkladů lze nahlédnout v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři č. 109 Městského úřadu Turnov, OŽP.

Městský úřad
5.1.12 Turnov
Mg

Ing. Miloslava Šipošová
vedoucí odboru životního prostředí

Před vydáním stavebního povolení je nutno uhradit správní poplatek ve výši 2 500,- Kč.

Potvrzení o vyvěšení tohoto oznámení na desce vodoprávního úřadu, popř. obecního úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Datum vyvěšení: 24.4.2007

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

Pro účely vyvěšení na úřední desce se zasílá rovněž obci Přepere.

OBECNÍ ÚŘAD
512 61 PŘEPERE
-1-