

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 19. května 2009

Č.j.: 35469/ENV/09

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název: Vedení 110 kV Bezděčín – Turnov

Charakter záměru: Rekonstrukce stávajícího vedení elektrické energie 2 x 110 kV v úseku Bezděčín - Turnov, která je vyvolána jednak překročením technické životnosti konstrukcí trasy a tím rostoucím rizikem havárie při mimořádných klimatických podmínkách, dále pak zvýšenými požadavky na přenosovou kapacitu trasy, zejména z důvodů nárůstu spotřeby průmyslové zóny Turnov, a v neposlední řadě je rekonstrukce potřebná též pro umožnění meziuzlové výměny výkonů mezi napájecími stanicemi severní části východočeského regionu, kterými jsou TR 400/110 kV Neznášov a Bezděčín, při mimořádných stavech.

Kapacita (rozsah) záměru: Nové vedení bude vybudováno opět jako dvojité 2 x 110 kV ve stávající trase tak, že lomové body trasy (umístění rohových stožárů) budou zachovány, základy nových nosných a kotevních stožárů budou zhotoveny v původní trase v bezprostřední blízkosti nynějších základů, které budou po demontáži konstrukcí rozrušeny a odstraněny do hloubky 80 cm pod úroveň okolního terénu.

Délka trasy rekonstruovaného vedení je 7,43 km, počet stožárů 32 bude zachován a stávající vodiče 2x3x185 mm² budou pro zvýšení přenosové kapacity trasy nahrazeny vodiči 2x3x450 mm².

Pro zúžení koridoru souběžných vedení bude v úseku cca 550 m od stožáru č. 58 po stožár č. 61 vedení provedeno jako vícenásobné – 2 x 110 kV + 2 x 35 kV na společných stožárech.

OBECNÍ ÚŘAD
512 61 PŘEPEŘE

-1-

VYVĚŠENO : 3. 6. 2009

SEJMUTO : 17. 6. 2009

Umístění:	kraj:	Liberecký.
	obce:	Frýdštejn, Hodkovice nad Mohelkou, Žďárek, Jenišovice, Paceřice, Lažany, Ohrazenice a Přepeře.
	kat. území:	Bezděčín u Jablonce nad Nisou, Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, Žďárek u Sychrova, Odolenovice u Jenišovic, Paceřice, Lažany u Sychrova, Ohrazenice u Turnova a Přepeře u Turnova.
Zahájení/ukončení:	2012	
Oznamovatel:	ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4	

Záměr „Vedení 110 kV Bezděčín - Turnov“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I.) kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu jako změna dle § 4 odst. 1 písm. c). Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Vedení 110 kV Bezděčín - Turnov“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

1. Vypracovat podrobný plán průběhu a organizace realizace záměru, stanovit optimální přístupové trasy na stavenišťe.
2. Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodržováním omezit riziko i drobného úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanismů do horninového prostředí. Zajistit, aby v rámci výstavby nedošlo k únikům závadných (zejména ropných) látek do vod povrchových nebo podzemních, k narušení koryt vodotečí, odvodňovacích zařízení, ani k narušení půdního krytu, kdy by mohlo erozní činností dojít k nežádoucím splachům do vod povrchových. Při umisťování nosných prvků vodičů nesmí dojít k narušení nebo ohrožení případných stávajících vodních zdrojů, ani jejich ochranných pásem. Tato problematika bude zahrnuta do projektu stavby.
3. Při provádění nátěrů stožárových konstrukcí je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci zeminy v okolí stožárů nátěrovými hmotami, při manipulaci s nimi nebo jejich zbytky z odložených obalů. To platí i pro následné provádění nátěrů v rámci provozní údržby.
4. Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací.

5. Vlastní zemní práce budou prováděny po etapách, vždy v rozsahu nezbytně nutném. Bude minimalizován vliv záměru na krajinný ráz a prvky ÚSES, budou realizována preventivní a kompenzační opatření k minimalizaci dopadů záměru na přírodu a krajinu a v procesu projednávání i realizace záměru bude postupováno v souladu s dalšími relevantními předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny.
6. V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch s ohledem na minimalizaci prašnosti.
7. Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.
8. V rámci údržby vedení prioritně řešit nátěry tmavšími odstíny zelených nebo šedo-zelených barev (preference odstínu tzv. rákosové zelené, důsledně vyloučit používání reflexních a světlých barev.
9. Údržbu ochranného pásma vedení provádět šetrným způsobem spojeným s důslednou likvidací vyřezaných náletových křovin a keřů.

Odůvodnění:

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantně zdůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení

- *Liberecký kraj, vyjádření ze dne 16.4.2009*

Liberecký kraj neuplatňuje k předloženému oznámení žádné připomínky.

- *Obec Lažany, č.j.: 24/09 ze dne 1.4.2009*

Obec nevznesla k předloženému záměru připomínky.

- *Krajský úřad Libereckého kraje, č.j.: OŽPZ 279/2009 KULK 23385/2009 ze dne 16.4.2009*

Jednotlivé odbory krajského úřadu uplatňují následující připomínky:

- Odbor životního prostředí a zemědělství nemá z hlediska státní správy lesů k posuzovanému záměru připomínky a nepožaduje provedení posouzení dle citovaného zákona.
- Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu neuplatňuje k záměru žádné připomínky, pouze upozorňuje na zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o státní památkové péči.
- Odbor dopravy i odbor územního plánování a stavebního řádu nemá k záměru připomínek.

Závěrem úřad konstatuje, že nepovažuje za nutné provést zpracování dokumentace dle citovaného zákona.

- *Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, č.j.: OZP/09/1286/BAH ze dne 15.4.2009*

K předloženému záměru neuplatnil úřad žádné požadavky, připomínky, doporučení ani návrhy.

- *Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, č.j.: 3631/16/09/215.2 ze dne 8.4.2009*
Hygienická stanice považuje předložený záměr z hlediska hodnocení zdravotních rizik za přijatelný a nenavrhuje jeho další posuzování ve smyslu citovaného zákona.

- *Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec*
č.j.: ČIŽP/51/IPP/0905582.001/09/LMP ze dne 6.4.2009

Inspektorát z hlediska ochrany přírody ve svém vyjádření upozorňuje, že v případě kácení náletových dřevin, je třeba postupovat v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska ochrany lesa uvádí, že předložené oznámení dostatečně popisuje vlivy na les, z hlediska odpadového hospodářství nejsou inspektorátem uplatňovány žádné připomínky. Z hlediska ochrany vod je nutno zajistit, aby v rámci výstavby nedošlo k únikům závadných (zejména ropných) látek do vod povrchových nebo podzemních, k narušení koryt vodotečí, odvodňovacích zařízení, ani k narušení půdního krytu, kdy by mohlo erozní činností dojít k nežádoucím splachům do vod povrchových. Při umisťování nosných prvků vodičů nesmí dojít k narušení nebo ohrožení případných stávajících vodních zdrojů, ani jejich ochranných pásem. Problematiku ochrany vod bude zahrnovat projekt stavby. Z hlediska ochrany ovzduší uvádí inspektorát, že provoz záměru nepředstavuje žádné zatížení ovzduší, pouze realizace záměru by mohla v obdobích sucha znamenat zatížení okolí zvýšenou prašností vlivem dopravy.

Závěrem inspektorát konstatuje, že nepožaduje posouzení záměru dle citovaného zákona, uvedené připomínky by měly být akceptovány jak investorem, tak příslušnými správními orgány.

Výše uvedené požadavky jsou zahrnuty jako podmínky závěru zjišťovacího řízení.


- *MŽP – odbor péče o krajinu, č.j.: 1432/610/09 ze dne 21.4.2009*

Odbor požaduje minimalizovat vliv záměru na krajinný ráz a prvky ÚSES, dále požaduje plně realizovat preventivní a kompenzační opatření k minimalizaci dopadů záměru na přírodu a krajinu a v procesu projednávání i realizace záměru postupovat v souladu s dalšími relevantními předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Výše uvedené požadavky jsou zahrnuty jako podmínky závěru zjišťovacího řízení.

Veřejnost ani občanská sdružení neuplatnila ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.


Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10, Vršovická 65
31

Přílohy: kopie vyjádření – obdrží pouze oznamovatel

- Libereckého kraje, vyjádření ze dne 16.4.2009
- Obce Lažany, č.j.: 24/09 ze dne 1.4.2009
- KÚ Libereckého kraje, č.j.: OŽPZ 279/2009 KULK 23385/2009 ze dne 16.4.2009
- MěÚ Turnov, odboru životního prostředí, č.j.: OZP/09/1286/BAH ze dne 15.4.2009
- Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, č.j.: 3631/16/09/215.2 ze dne 8.4.2009
- ČIŽP, OI Liberec, č.j.: ČIŽP/51/IPP/0905582.001/09/LMP ze dne 6.4.2009
- MŽP – odbor péče o krajinu, č.j.: 1432/610/09 ze dne 21.4.2009

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky